

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**
в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах
161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, дом 38,
тел. (81739) 2-23-83, факс 2-42-08, E-mail: to-tot@vologda.ru, <http://35/rospotrebnadzor.ru/>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

17 апреля 2023г.

г.Тотьма

№ 161/02-24

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах Бобкиной Еленой Михайловной **при проведении профилактического визита** в отношении бюджетного общеобразовательного учреждения Тарногского муниципального округа Вологодской области «Заборская средняя школа» (БОУ «Заборская СШ»), ИНН 3517002539, юридический адрес: 161572, Вологодская область, Тарногский район, с. Красное, ул. Красная, д. 7б

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **а именно:**

1. Полы на втором этаже школы имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение влажной обработки и дезинфекции, **что является нарушением ст.28 ФЗ № 52, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20**

2. В кабинете индивидуального обучения на потолке имеются следы протеканий, потолок, и стены лестничного проема между первым и вторым этажами имеют дефекты и повреждения в виде отслоения красочного покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением ст.28 ФЗ № 52, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20**

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Обязательные требования, предписываемые к устранению	Подпункт, пункт, часть, статья, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) подлежат устранению	Срок устранения нарушений
1	Обеспечить отделку полов коридора второго этажа школы, материалами допускающими проведение влажной обработки и дезинфекции.	ст. 28 ФЗ № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2023 г.

2	Обеспечить отделку потолка в кабинете индивидуального обучения, потолка и стен лестничного проема между первым и вторым этажами, материалами допускающими проведение влажной обработки и дезинфекции.	ст. 28 ФЗ № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.08.2023 г.
---	---	--	---------------

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное общеобразовательное учреждение Тарногского муниципального округа Вологодской области «Заборская средняя школа» (БОУ «Заборская СШ»), ИНН 3517002539, юридический адрес: 161572, Вологодская область, Тарногский район, с. Красное, ул. Красная, д. 76

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу: г. Тотьма, ул. Советская, д.38 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах



Е.М. Бобкина

С предписанием ознакомлен (а)

«17» августа 2023г.

Анг
(подпись)

И.М. Вурьева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде krasnoe7b@yandex.ru, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>